

Nummer	19-005118-PR09 (NW-K23-09-de-02)
Inhaber	Münchinger Holz GmbH Gewerbepark Wiedersbach 91578 Leutershausen Deutschland
Produkt	Symmetrisch lamelliertes und keilgezinktes Holzprofil aus qualitätssortiertem und getrocknetem Holz
Bezeichnung	System Blockprofil 3-fach verleimt
Details	Material Accoya-Kiefer-Kiefer; Holz-Aufbau lamellierter Quer- schnitt und in der Länge keilgezinkte Lamellen in der Mit- tellage; Klebstofftyp 1K-PU-Kleber
Besonderheiten	Querschnitt (B x D) 88 mm x 72 mm -/-

Ergebnis

Klassifizierung von lamellierten Profilen nach CEN/TS 13307-2 / DIN SPEC 1140:2009-12



Die Anforderungen für die Nutzungsklasse 3 nach der CEN/TS 13307-2 bezogen auf die Schichtentrennung werden erfüllt.

Grundlagen *)

EN 13307-1 2006-11

CEN/TS 13307-2 2009-12

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 19-005118-PR09 PB-K23-09-de-02

Ersetzt Nachweis 19-005118-PR09 NW-K23-09-de-01 vom 27.10.2020

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper. Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

ift Rosenheim

02.11.2020



Dr. Ing. Odette Moarcas
Prüfstellenleiter
Brandschutz



Stefan Hehn, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Materialprüfung