

Nummer 19-005118-PR06 (NW-K23-09-de-01)

Inhaber Münchinger Holz GmbH
Gewerbepark Wiedersbach
91578 Leutershausen
Deutschland

Produkt Symmetrisch lamelliertes und keilgezinktes Holzprofil aus
qualitätssortiertem und getrocknetem Holz

Bezeichnung System Blockprofil 3-fach verleimt

Details Material Fichte; Holz-Aufbau lamellierter Querschnitt und in der
Länge keilgezinkte Lamellen in der Mittellage;
Klebstofftyp 2K-Weißleim D4
Härter Aluminium-Chlorid-Härter;
Querschnitt (B x D) 87 mm x 72 mm

Besonderheiten -/-

Ergebnis

Klassifizierung von lamellierten Profilen nach CEN/TS 13307-
2 / DIN SPEC 1140:2009-12



**Die Anforderungen für die Nutzungsklasse 3 nach der
CEN/TS 13307-2 bezogen auf die Schichtentrennung wer-
den erfüllt.**

Grundlagen *)

EN 13307-1:2006-11

CEN/TS 13307-2:2009-12

*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 19-005118-PR06 PB-
K23-09-de-01

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen für den Nachweis entspre-
chend den oben angegebenen
Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Ak-
tualität der Grundlagen sowie die
Übereinstimmung des Produkts
zu beachten.

Die genannten Daten und Einzel-
ergebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften/
beschriebenen Probekörper. Die
Prüfung ermöglicht keine Aussage
über weitere leistungs- und quali-
tätsbestimmende Eigenschaften
des vorliegenden Produkts.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-Prüfdokumen-
tationen".

ift Rosenheim
27.10.2020



Dr. Ing. Odette Moarcas
Prüfstellenleiter
Brandschutz



Stefan Hehn, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Materialprüfung