

Nummer 19-005118-PR05 (NW-K23-09-de-01)

Inhaber Münchinger Holz GmbH  
Gewerbepark Wiedersbach  
91578 Leutershausen  
Deutschland

Produkt Symmetrisch lamelliertes und keilgezinktes Holzprofil aus  
qualitätssortiertem und getrocknetem Holz

Bezeichnung System Blockprofil 3-fach verleimt

Details Material Kiefer; Holz-Aufbau lamellierter Querschnitt und in der  
Länge keilgezinkte Lamellen in der Mittellage;  
Klebstofftyp 2K-Weißbleim D4  
Härter Aluminium-Chlorid-Härter;  
Querschnitt (B x D) 88 mm x 72 mm

Besonderheiten -/-

## Ergebnis

Klassifizierung von lamellierten Profilen nach CEN/TS 13307-  
2 / DIN SPEC 1140:2009-12



**Die Anforderungen für die Nutzungsklasse 3 nach der  
CEN/TS 13307-2 bezogen auf die Schichtentrennung wer-  
den erfüllt.**

## Grundlagen \*)

EN 13307-1:2006-11

CEN/TS 13307-2:2009-12

\*) und entsprechende nationale Fassungen  
(z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 19-005118-PR05 PB-  
K23-09-de-01

## Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kön-  
nen für den Nachweis entspre-  
chend den oben angegebenen  
Grundlagen verwendet werden.

## Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Ak-  
tualität der Grundlagen sowie die  
Übereinstimmung des Produkts  
zu beachten.

Die genannten Daten und Einzel-  
ergebnisse beziehen sich aus-  
schließlich auf den geprüften/  
beschriebenen Probekörper. Die  
Prüfung ermöglicht keine Aussage  
über weitere leistungs- und quali-  
tätsbestimmende Eigenschaften  
des vorliegenden Produkts.

## Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-  
zung von ift-Prüfdokumen-  
tationen".

ift Rosenheim  
26.10.2020



Dr. Ing. Odette Moarcas  
Prüfstellenleiter  
Brandschutz



Stefan Hehn, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
Materialprüfung